

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 136891/23/SZC

Zleceniodawca ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. W DRAWSKU PODMIEJSKA 3 78500 DRAWSKO POMORSKIE		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) Opis próbki: ŚCIEKI OCZYSZCZONE ŚREDNIODBOWE Oczyszczalnia ścieków Drawsko Pomorskie, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych
Data przyjęcia próbki	14.03.2023	Stan próbki: bez zastrzeżeń Próbka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.
Data rozpoczęcia badań	14.03.2023	
Data zakończenia badań	28.03.2023	
Data utworzenia sprawozdania	29.03.2023	
Informacje dotyczące pobierania próbek: Metoda* PN-ISO 5667-10:2021-11 Protokół poboru próbek nr: 7/SZC/PM/14/03/2023 Data rozpoczęcia poboru: 14.03.2023 Data zakończenia poboru: 15.03.2023 Punkt poboru, miejsce poboru: Oczyszczalnia ścieków Drawsko Pomorskie, studnia pomiarowa ścieków oczyszczonych Próbka pobrana: w stałej objętości i czasie		

Rodzaj badania Metoda	Jednostka	Wynik
* Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) PN-EN 5815-1:2019-12		
Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT 5)	mg/l O ₂	7
* Zawiesiny ogólne ³⁾ PN-EN 872:2007, PN-EN 872:2007/Ap1:2007	mg/l	5,0
* Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 p. 7; PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010; PN-EN ISO 6878:2006/Ap2:2010	mg/l	0,29
* Godz. / pH - średniodobowy pomiar PN-EN ISO 10523:2012		
1. Godz. / pH	-	10:15/7,0
2. Godz. / pH	-	11:15/7,0
3. Godz. / pH	-	12:15/7,1
4. Godz. / pH	-	13:15/7,1
5. Godz. / pH	-	14:15/7,1
6. Godz. / pH	-	15:15/7,1
7. Godz. / pH	-	16:15/7,1
8. Godz. / pH	-	17:15/7,1
9. Godz. / pH	-	18:15/7,1
10. Godz. / pH	-	19:15/7,1
11. Godz. / pH	-	20:15/7,1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 136891/23/SZC

12. Godz. / pH	-	21:15/7,1
13. Godz. / pH	-	22:15/7,1
14. Godz. / pH	-	23:15/7,1
15. Godz. / pH	-	00:15/7,1
16. Godz. / pH	-	01:15/7,1
17. Godz. / pH	-	02:15/7,1
18. Godz. / pH	-	03:15/7,1
19. Godz. / pH	-	04:15/7,1
20. Godz. / pH	-	05:15/7,1
21. Godz. / pH	-	06:15/7,1
22. Godz. / pH	-	07:15/7,1
23. Godz. / pH	-	08:15/7,1
24. Godz. / pH	-	09:15/7,1
* Godz. / temp. poboru próbki - średniodobowy pomiar ^{1) 2)} PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastąpienia)		
1. Godz. / temp. poboru próbki	°C	10:15/6,8
2. Godz. / temp. poboru próbki	°C	11:15/6,8
3. Godz. / temp. poboru próbki	°C	12:15/6,8
4. Godz. / temp. poboru próbki	°C	13:15/6,6
5. Godz. / temp. poboru próbki	°C	14:15/6,6
6. Godz. / temp. poboru próbki	°C	15:15/6,8
7. Godz. / temp. poboru próbki	°C	16:15/6,8
8. Godz. / temp. poboru próbki	°C	17:15/6,8
9. Godz. / temp. poboru próbki	°C	18:15/6,8
10. Godz. / temp. poboru próbki	°C	19:15/6,9
11. Godz. / temp. poboru próbki	°C	20:15/6,9
12. Godz. / temp. poboru próbki	°C	21:15/7,0
13. Godz. / temp. poboru próbki	°C	22:15/6,8
14. Godz. / temp. poboru próbki	°C	23:15/7,0
15. Godz. / temp. poboru próbki	°C	00:15/7,0
16. Godz. / temp. poboru próbki	°C	01:15/7,0
17. Godz. / temp. poboru próbki	°C	02:15/7,0
18. Godz. / temp. poboru próbki	°C	03:15/8,1
19. Godz. / temp. poboru próbki	°C	04:15/8,1
20. Godz. / temp. poboru próbki	°C	05:15/8,1
21. Godz. / temp. poboru próbki	°C	06:15/8,1
22. Godz. / temp. poboru próbki	°C	07:15/8,1
23. Godz. / temp. poboru próbki	°C	08:15/8,1
24. Godz. / temp. poboru próbki	°C	09:15/8,1

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 136891/23/SZC

* Azot Kjeldahla PN-EN 25663:2001	mg/l	6,78
* Azot ogólny PB-463 wyd. II z dnia 23.07.2021	mg/l	14,3
* Azot azotynowy PB-461 wyd. I z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8507	mg/l	0,094
* Azot azotanowy PB-433 wyd. I z dnia 01.06.2021 na podstawie metody HACH 8039	mg/l	7,4
* Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr) PN-ISO 15705:2005	mg/l O ₂	21

- 1) Norma wycofana bez zastąpienia, wyniki mogą być wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie
- 2) Badanie wykonywane w miejscu pobrania próbek.
- 3) Zawartość zawiesiny ogólnej metodą filtracji przez sączi z włókna szklanego. Producent: Sartorius Stedim Biotech GmbH.

Autoryzował:

Aleksandra Wiśniewska, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska, Pracownia Analiz Środowiska
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Próbek
Monika Prokudo, Ekspert ds. Analiz, Branża Badań Środowiskowych (ENVI)
Paulina Ramotowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Środowiska
Wojciech Penier, Kierownik Pracowni Analiz Środowiska, Pracownia Analiz Środowiska

Sprawozdanie z badań opatrzone certyfikowaną pieczęcią elektroniczną J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.

Adres laboratorium:
ul. Aleksandrowska 61A, 95-100 Zgierz

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnoszą się wyłącznie do pobranych próbek. Jeśli podano niepewność pomiaru i nie określono inaczej, to jest to niepewność rozszerzona, oszacowana dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ i poziomu ufności 95% oraz uwzględnia niepewność pobierania próbek. Jeśli dokonano stwierdzenia zgodności i nie określono inaczej J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. stosuje zasadę prostej akceptacji według wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jeżeli w kolumnie „wynik” akredytowanej metody przedstawiono zapis w postaci „<” lub „>” oznacza to, iż jest to rezultat badania, bezpośrednio powiązany z dolną lub górną granicą zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewność pomiaru dotyczy wyłącznie odpowiednio dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie „stwierdzenie zgodności” przedstawia opinię i interpretację, która opiera się na uzyskanym rezultacie badania. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. nie zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCA AB 079 przez swoich klientów, podwykonawców, zewnętrznych dostawców usług i inne strony trzecie. Więcej informacji znajduje się w dokumencie PCA – DA-02. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane

Badanie wykonane przez zewnętrznego dostawcę