

Drawsko Pomorskie 10 października 2023r.

OŚ/JŁ/.....<sup>24</sup>...../2023

*Wszyscy oferenci*

## ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

### Dotyczy: Dostawa materiałów do budowy odcinka sieci wodociągowej.

Informuję, że Zamawiający zmienia w zapytaniu ofertowym z dnia 04 października 2023r. zapis w punkcie **II.2** dotyczący opisu przedmiotu zamówienia, który otrzymuje brzmienie:

2. *Dostarczane materiały spełniać poniższe wymagania:*
- *rury dwuwarstwowe, z materiału PE100 SDR 11 RC z wyróżnioną kolorem zewnętrzną warstwą na całej powierzchni,*
  - *obie warstwy z materiału PE100 RC połączone molekularnie na etapie współwytłaczania, niedające się oddzielić mechanicznie,*
  - *rury zgodne z normą PN-EN 12201-2 (do wody) lub do kanalizacji,*
  - *rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie,*
  - *rury do wody w kolorze z niebieskim do kanalizacji w kolorze zielony (z oznaczeniem nazwy producenta, typoszeregu, klasy ciśnienia oraz przeznaczenia),*
  - *jakość rur potwierdzona certyfikatem DINCERTO lub równoważnym oraz KOT,*
  - *rury muszą być oznakowane. Oznakowanie powinno zawierać następujące informacje:*
    - *numer normy,*
    - *nazwa producenta lub znak towarowy,*
    - *wymiary (średnica zewn. x grubość ścianki),*
    - *szereg SDR,*
    - *materiał i oznaczenie,*
    - *klasa ciśnienia (np. PN16),*
    - *informacje producenta (np. data produkcji).*

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**PREZES ZARZĄDU**  
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  
Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

*mgr inż. Arnold Kraska*